

Brandschutz Schulungsnachweis.

Herr Stefan Mezger,


von der Firma Brandschutz Mezger hat am 12. November 2018 an der Kombischottschulung teilgenommen.

Der Schulungsteilnehmer wurde über die brandschutztechnischen Anforderungen aus Normung und Rechtsprechung sowie über die technischen Lösungen der Produkte der Hersteller Zapp-Zimmermann GmbH, b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH, PYRO-FOX Brandschutzservice GmbH und DOYMA GmbH & Co. informiert. In praxisorientierten Anwendungs- und Verarbeitungshinweisen wurden folgende Themen unter Berücksichtigung der geltenden Zulassungen behandelt und erörtert:

Abschottung	System	Zulassung
ZZ-Kombiabschottung	System ZZ-Brandschutzschaum 2K NE	ETA-11/0206
ZZ-Kombiabschottung	System ZZ-Brandschutzstein 200 NE	ETA-10/0431
ZZ-Kombiabschottung	System ZZ-Brandschutzsteine 200 BDS-N	Z-19.15-1182
ZZ-Kombiabschottung	System ZZ-Brandschutzsteine 170 BDS-N	Z-19.15-1744
ZZ-Kombiabschottung	System ZZ-Stopfen BDS-N	Z-19.15-1316
ZZ-Kombiabschottung	System ZZ-Brandschutzplatte BDS-N	Z-19.15-1861
ZZ-Kabelabschottung	System ZZ-DoBo BDS-N	Z-19.15-1318
ZZ-Kabelabschottung	System ZZ-Brandschutzmasse 1K	Z-19.15-1642
ZZ-Kabelabschottung	System ZZ-Brandschutzsteine 120 BDS-N	Z-19.15-1743
ZZ-Kabelabschottung	System ZZ-Kabelbox BDS	Z-19.15-1315
ZZ-Kabelabschottung	System ZZ-Brandschutzmasse NE	ETA-13/0093
ZZ-Kabelabschottung	System ZZ-Brandschutzstopfen NE	ETA-12/0088
ZZ-Kabelabschottung	System ZZ-Brandschutzsilikon NE	ETA-13/0123
MLAR Rohr-o. Kabelabschottung	System PYRO-SAFE DG-Schott	Z-19.11-1917
Kabelabschottung	System PYRO-SAFE BAG	Z-19.15-819
Kabelabschottung	System Cable Tube	ETA-13/0821
Kabelabschottung	System Mobilit 90	Z-19.15-829
Kombiabschottung	System SIBRALIT DX	Z-19.11-623
Kabelbandage	System Brandschutzgewebe für Kabel	Z-19.11-389
Rohrabschottung	System UNIFOX plus	Z-19.17-1191
Rohrabschottung	System topfox	Z-19.17-1364
Rohrabschottung	System Conilit 150 U Rohrschale	P-3726/4140
Rohrabschottung	System Conilit 150 U Rohrschale	P-3725/4130
Rohrabschottung	System ZZ-Brandschutzmanschette ES/AS	Z-19.17-1695
Rohrabschottung	System ZZ-Brandschutzmanschette NE	ETA-13/0117
Rohrabschottung	System Curaflam Konfix	Z-19.17-2074

Die Grundlagen für den zulassungsgerechten Einbau sind immer die in den einzelnen Zulassungen aufgeführten Bestimmungen für die Ausführung. Der Inhaber dieser Urkunde verpflichtet sich, die Systeme nach den Auflagen des DIBT Berlin und den anerkannten Regeln der Technik, einzubauen.

Neuenstadt, 23. November 2018



I. A. Marco Kraus
Vertriebssupport
FORCH FireProtect